

399



AM2SE 系列微机保护测控装置
AM2SE Microcomputer Protection Device

操作说明书 V1.3
Operational Manual V1.3

安科瑞电气股份有限公司
Acrel CO., LTD

申 明

DECLARATION

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落，章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical photocopying, recording, or otherwise without prior permission of our company. The violator will bear the dependent legal responsibility.

We reserve all the rights.

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。

订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

We reserve all the rights to revise product specification without notice. Please consult local agent to get the latest information of our products specification.

目 录

第 1 章 装置介绍.....	1
1 概述.....	1
2 特点.....	1
3 装置功能对照表.....	1
4 装置选型表.....	3
第 2 章 技术参数.....	4
1 额定参数.....	4
1.1 工作电源.....	4
1.2 输入激励电压.....	4
1.3 输入激励电流（保护电流）.....	4
1.4 频率.....	4
1.5 开关量输入.....	4
1.6 开关量输出.....	4
2 主要技术性能.....	4
3 正常工作环境条件.....	5
4 绝缘性能.....	5
5 电磁兼容性能.....	5
第 3 章 装置操作说明.....	6
1 前面板说明.....	6
2 按键说明.....	6
3 菜单说明.....	6
3.1 快速导航.....	7
3.2 配置.....	8
3.3 定值.....	9
3.4 开入配置.....	9
3.5 调试.....	10
3.6 记录.....	10
3.7 通讯.....	11
3.8 控制.....	12
3.9 时间.....	12
3.10 信息.....	12
第 4 章 装置外形尺寸及安装方法.....	13
1 外形及开孔尺寸.....	13
1.1 AM2SE-V(竖版).....	13
1.2 AM2SE-H(横版).....	14
2 安装方法.....	14
第 5 章 装置背部端子图及接线方法.....	16
1 电气接线图.....	16

2 接线方式.....	16
第 6 章 维护及其他问题处理.....	18
AM2SE Series Protection Relay.....	19
1 Overview.....	19
2 Characteristic.....	19
3 Operation process.....	20
4 LCD Display.....	20
5 Functions.....	21
6 Technical Parameters.....	22
7 Cut-out dimensions.....	23
附录 A 装置出厂默认定值表.....	24
Accessories A Device Default Setting Table.....	24
附录 B 遥信量名字映射表.....	33
Accessories B Remote address table.....	33
附录 C 装置事件记录清单.....	42
Accessories C Event Record.....	42
附录 D AM5-FT 防跳模块.....	67

第 1 章 装置介绍

1 概述

AM2SE 系列微机保护装置集保护、控制于一体，可满足客户 20KV 及以下电压等级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求。目前广泛使用在变电站、工矿企业、医院、学校、商业广场以及大型楼宇等配网用电系统中。

保护装置采用先进成熟可靠的保护原理和算法，抗干扰性能强，可靠性高，保护实现方式灵活，通讯采用冗余设计。装置具备 8 路开关量采集和 5 路继电器输出，能与 Acrel-2000Z 电力监控软件配合，可以实现无人值班的终端用户变电站配电自动化系统。

2 特点

➤ 成熟完善的保护功能：

保护装置针对不同一次设备可以灵活配置不同的保护功能，可以实现 20kV 以下电压等级变配电站保护控制功能，适用于线路、母联、配电变压器等设备的保护和自动控制功能。

➤ 高性能硬软件平台：

AM2SE 系列保护装置采用高性能的硬件平台，全部采用工业级元器件，专业的 EMC 设计，配合完善的在线自检测试程序，采用高性能处理器作为保护 CPU，配置以大容量的 RAM 和 Flash，使本产品具有较强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力。

➤ 人性化：

装置采用全汉化液晶显示，人机界面清晰易懂；灵活、舒适的按钮设计，菜单式操作简单、便捷；配备的计算机界面的调试与分析软件，调试及维护简单方便。

➤ 丰富的接口资源：

4 路交流电流、3 路交流电压通道；8 路开关量输入通道（交直流两用）、5 路开关量输出通道；1 个 RS485 通讯接口。

➤ 灵活方便的接线方式：

装置的 3 路交流电压输入可接相电压，也可接线电压或零序电压或不平衡电压，适应各种 PT 接线方式。保护电流可接三相电流；另外两路交流电流通道可以接零序电流、不平衡电流或者线路电流。

➤ 透明化：

实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态；
记录保护内部各元件动作行为、动作时间和录波数据。

➤ 开关量输入自定义：

用户可根据需求对开关量输入进行自定义配置，可最大限度的满足用户需求，灵活方便。

➤ 高可靠性设计：

通过 6 项电磁兼容检测认证，电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能等均达到 IV 等级标准。

➤ 开放性：

装置内置两种通讯规约：Modbus-RTU 和 IEC 60870-5-103，可通过菜单设置选择。可实现远方定值修改和切换、事件记录及录波数据上传、压板遥控投退、遥信、遥控跳合闸。

3 装置功能对照表

注：横版竖版在功能上完全相同。

型号	竖版	横版
	AM2SE-V	AM2SE-H
电流采集	4	
电压采集	3	
开关量采集	8	
继电器输出	5	
保护功能	过流（三段、反时限）	
	I0 零序过流（三段、反时限）	
	I0 零序后加速过流	
	重合闸	
	负序过流（两段、反时限）	
	过负荷保护	
	低频减载	
	后加速过流	
	过电压跳闸/告警	
	低电压跳闸/告警	
	零序过压跳闸（自产/外接）	
	FC 闭锁	
	检修状态闭锁	
	二次谐波闭锁	
	控故障告警	
通讯规约	ModBus-RTU	
	IEC60870-5-103	
	故障录波	

4 装置选型表

A	M	<input type="checkbox"/>						
								保护带防跳回路 1
								保护无防跳回路 2
								操作电源: 110V AC/DC 1
								220V AC/DC 2
								24V/48V DC 3
								零序电流输入: 1A 1
								零序电流输入: 5A 5
								电流输入: 1A 1
								电流输入: 5A 5
								装置代号: 竖版微机保护装置 V
								横版微机保护装置 H
								产品设计序号: 测控保护装置 2SE
								产品系列代号: 微机保护测控装置
								生产企业代号: 安科瑞

第 2 章 技术参数

1 额定参数

1.1 工作电源

额定电压: AC/DC 220V, AC/DC 110V, DC 48V, DC 24V

范 围: 额定电压 $\times (1 \pm 20\%)$

功 耗: $\leq 10W$ (直流)

1.2 输入激励电压

额 定 值: AC 100V 或 $100/\sqrt{3}V$

测量范围: 1~120V

准 确 度: $\pm 0.5\%$

功率损耗: 每相功率损耗不大于 0.5VA

过载能力: 1.2 倍额定电压, 连续工作;
2 倍热过载, 允许 10s。

1.3 输入激励电流 (保护电流)

额 定 值: AC 5A 或 1A

测量范围: $0.04I_n \sim 15I_n$

功率损耗: 每相功率损耗不大于 0.5VA

过载能力: 2 倍额定电流, 连续工作;
40 倍额定电流, 允许 1s。

1.4 频率

额定频率: 50Hz 或 60Hz

频率范围: 45~55Hz 或 60Hz

准 确 度: $\pm 0.1Hz$

1.5 开关量输入

额定电压: AC/DC 220V, AC/DC 110V, DC 48V, DC24V

电压范围: 额定电压 $\times (1 \pm 20\%)$

功率消耗: 每通道功率消耗 $\leq 1W$ (DC220V)

1.6 开关量输出

机械寿命: ≥ 10000 次

接通容量: $\geq 1000W$, L/R = 40ms

导通电流: 连续 $\geq 5A$, 短时 (200ms) $\geq 30A$

断开容量: $\geq 30W$, L/R = 40ms

2 主要技术性能

电压元件: 整定值容许误差应不大于 $\pm 3\%$; 过压返回系数 0.95, 欠压返回系数 1.05;

电流元件: 整定值容许误差应不大于 $\pm 3\%$; 过流返回系数 0.95, 欠流返回系数 1.05;

频率元件：整定值容许误差应不大于 ± 0.02 Hz；

比较元件：返回系数为 0.95 或 1.05；

反时限元件：反时限动作时间 $\pm 5\%$ 或 $\pm 40\text{ms}$ ；返回系数：0.95；

时间元件：延时时间 2s 内误差 $\leq 40\text{ms}$ ；延时时间大于 2s，误差 $\leq (1\%)$ 整定值 $\pm 40\text{ms}$ 。

3 正常工作环境条件

环境温度： $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ ；

装置的贮存、运输允许的环境温度为 $-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ；

相对湿度： $5\% \sim 95\%$ （产品内部不凝露，不结冰）；

海拔高度： $\leq 2500\text{m}$ 。

4 绝缘性能

绝缘电阻： $>100\text{M}\Omega$ ，500Vdc

介质强度：回路和地之间，独立回路之间：工频耐压 2KV

冲击电压： $\pm 5\text{KV}$ (1.2/50 μs ，0.5J)

5 电磁兼容性能

	试验项目	要求
1	辐射发射限值检验	满足 GB/T 14598.26-2015 规定
2	传导发射限值检验	满足 GB/T 14598.26-2015 规定
3	射频电磁场辐射抗扰度	满足 GB/T 14598.26-2015 规定，严酷等级 10V/m
4	静电放电抗扰度	满足 GB/T 14598.26-2015 规定，严酷等级为 IV 级
5	射频场感应传导骚扰抗扰度	满足 GB/T 14598.26-2015 规定，严酷等级骚扰电平 10V
6	电快速瞬变脉冲群抗扰度	满足 GB/T 14598.26-2015 规定，严酷等级为 A 级
7	慢速阻尼振荡波抗扰度	满足 GB/T 14598.26-2015 规定，共模 2.5kV，差模 1kV
8	浪涌抗扰度	满足 GB/T 14598.26-2015 规定，严酷等级为 IV 级
9	交流和直流电压暂降中断影响试验	满足 GB/T 14598.26-2015 规定
10	工频磁场抗扰度	满足 GB/T 14598.26-2015 规定，严酷等级为 IV 级

第 3 章 装置操作说明

1 前面板说明

装置的人机交互主要在面板上进行，包括三个部分：液晶显示、LED 灯指示、按键。

液晶显示屏采用 128*64 点阵，可以显示电流、电压、功率等电参量实时值，遥信量，事件记录，装置参数，定值参数，时间，装置版本号信息等。

LED 灯用来指示装置的运行状态、保护动作等信息。



图 3.1 AM2SE 前面板

2 按键说明

按键包括上、下、左、右、确认键、返回键及复归键，实现人机交互功能。

表 3.1 AM2SE 按键功能说明

按键	主要功能	按键	主要功能
Ret	复归	▲	向上移动选项或数字增大
↵	确认	▼	向下移动选项或数字减小
Esc	返回	◀	向左移动选项或页面前翻
		▶	向右移动选项或页面后翻

3 菜单说明

装置上电即进入主界面，主界面分三个界面显示：运行界面、遥测量界面、遥信量界面。各个界面内通过上下键显示更多内容，各个界面之间可以通过左右键来切换显示。

图 3.2 (1) 运行界面是无一次模拟图的运行界面，可在配置菜单中“主界面一次图”选项中更改。

图 3.2 (2) 运行界面是有一次模拟图的运行界面，一次模拟图中断路器分合状态，用户可根据需求在定值修改中对定值“分合位采集”进行设置：

- 1) 若设置为“分合双点”，分合位开入均没有信号输入时，则为“ \times ”；合位有信号输入时，则为“ \uparrow ”；分位有信号输入时，则为“ \downarrow ”。
- 2) 若设置为“合位单点”，合位开入没有信号输入时，则为“ \downarrow ”；合位有信号输入时，则为“ \uparrow ”。
- 3) 若设置为“分位单点”，分位开入没有信号输入时，则为“ \uparrow ”，分位开入有信号输入时，则为“ \downarrow ”。




图 3.2 运行界面

遥测	当前值	单位
Ia	0.000	A
Ib	0.000	A
Ic	0.000	A
I0	0.000	A

图 3.3 遥测量界面

遥信	状态
断路器合位 (YX_01)	分
断路器分位 (YX_02)	分

图 3.4 遥信量界面

3.1 快速导航

装置菜单为多级菜单，在任一幅主界面里按“确定”键即进入主菜单，主菜单分为 8 个子菜单，如图 3.5，由子菜单名称、图标构成。选定任一子菜单后按“确认”键进入菜单，按“返回”键返回上级菜单。图 3.6 为快速导航示意图，可以依据该图迅速查找相关参数。




图 3.5 主菜单




图 3.6 快速导航示意图

3.2 配置

“配置”菜单可以设置液晶背光时间，如图 3.7，修改完成后，按“确认”键退出修改，再按“返回”键返回，装置会跳出数据保存界面，如图 3.8，按“确认”键保存修改并返回主菜单，按“返回”键不保存修改且返回主菜单。

参数设置	
液晶背光时间	060秒
主界面一次图	有
语言 (Language)	中文
额定频率	50Hz

图 3.7 液晶背光时间设置

参数设置	
液晶背光时间	060秒
主界面一次图	有
语言 (Language)	中文
额定频率	50Hz
Enter: 保存 Esc: 退出	

图 3.8 数据保存提示

3.3 定值

“定值”菜单里有定值显示、定值修改、定值切换三个子菜单，如图 3.9。

3.3.1 定值显示

“定值显示”菜单中有选择定值区、运行定值区两个子菜单。选择定值区里有四组有效定值，分别为 00、01、02、03 四个区号，选择相应区号，如图 3.10，按“确认”键进入定值显示。所有定值分页显示，按左右键可分页查看，如图 3.11。运行定值区里显示装置当前运行的定值区。

定值
定值显示
定值修改
定值切换

图 3.9 定值菜单

定值区
选择定值区:00
运行定值区:00

图 3.10 设置选择定值区

定值显示[00]	(001)
进线PT选择	不带
CT变比	10.000

图 3.11 定值显示

3.3.2 定值修改

“定值修改”菜单有选择定值区、运行定值区两个子菜单，该菜单初始密码为“0008”。

在选择定值区内设置需修改的定值区号，按“确认”键进入定值修改界面。这里分页显示所有定值信息，可通过上下左右键选择需修改的定值，先按“确认”键，再按上下键设置修改内容，如图 3.13。修改完成后，按“确认”键确定，再对下一个需要修改的定值进行修改，待全部定值修改完成后，再按“返回”键退出，这时若数据有改动，则装置会弹出同图 3.8 所示的数据保存对话框，按“确认”键保存修改并返回定值管理菜单，按“返回”键不保存且返回定值管理菜单。

运行定值区只显示装置当前运行的定值区号，这里不做修改。


定值修改


图 3.12 输入密码对话框

定值修改[00]	(001)
进线PT选择	不带
CT变比	0010.000

图 3.13 定值修改

定值切换
切至定值区:00
运行定值区:00

图 3.14 定值切换

3.3.3 定值切换

“定值切换”菜单有切至定值区、运行定值区两个子菜单，该菜单密码为“0008”。切至定值区内有 00-03 四个有效定值区可供切换，设置好后，按“确认”键确定，再按“返回”键返回主菜单。运行定值区将显示当前运行的定值区号，如图 3.14。

3.4 开入配置

用户可根据需求对装置的开关量输入自定义配置，可根据附录 B 遥信量名字映射表在定值菜单对相应的开入进行设置。

对于纯遥信开入定义，则需要设置实遥信名称。如需要将第三个开入更改为隔离开关合位，根据附录 B 查找隔离开关合位代码为 1085，然后，在定值菜单将“实遥信 03 名字配置”

改为 00001085，更改后可在遥信界面进行查看，如图 3.15 所示。

定值修改[00] (170)	定值修改[00] (170)	遥信	状态
实遥信02名字配置 00000000	实遥信02名字配置 00000000	隔离开关合位 (YX_03)	分
实遥信03名字配置 00000000	实遥信03名字配置 00001085	弹簧未储能 (YX_04)	分

图 3.15 纯遥信开入配置界面

对于功能性开入定义（分位、合位、远方、手动分闸、手动合闸、闭锁重合闸、弹簧未储能、检修状态以及超温等非电量开入），则需要设置实遥信名称、开入配置。如需要将第五个开入更改为合位，根据附录 B 查找合位代码为 1079，然后在定值菜单将“实遥信 05 名字配置”改为 00001079，其次将定值菜单中“合位开入配置”更改为 5，更改后可在遥信界面进行查看，如图 3.16 所示。

定值修改[00] (172)	定值修改[00] (009)	遥信	状态
实遥信04名字配置 00000000	合位开入配置 00000005	合位 (YX_05)	分
实遥信05名字配置 00001079	分位开入配置 00000002	接地刀位置 (YX_06)	分

图 3.16 功能性开入配置界面

3.5 调试

“调试”菜单为出厂前测试装置使用，可对装置进行零漂调整、幅值调整、继电器输出、指示灯输出测试。**该菜单功能使用时请与制造商联系。**

3.6 记录

“记录”菜单中可以查看事件记录、出错记录两类信息。

3.6.1 事件记录

“事件记录”菜单可显示事件序号、事件总数、事件代码、事件发生时间、事件名称、动作类型（动作或告警）等信息。如果是保护动作引起事件记录，还会记录事件发生时刻动作元件动作值和时间，如图 3.17 所示。装置可保存大于 200 条事件记录。

3.6.2 出错记录

“出错记录”菜单可显示出错序号、出错总数、出错时间、出错名称、出错码等信息，如图 3.18 所示。装置可保存大于 200 条记录。

	事件记录 [002/026]	事件记录 [002/026]	
事件发生时间	19-10-21 09:48:57.619	Ia 12.346A	动作时的 参数值
	事件代码: (000)	Ib 0.010A	
事件名称	过流一段保护 [动作]	Ic 0.000A	
	事件参数见下一页	UAB 0.043V	
	事件记录 [002/026]	事件记录 [002/026]	
	UBC 0.022V	Ib_H2 0.010A	
	UCA 0.021V	Ic_H2 0.000A	
	U2 0.060V		
	Ia_H2 0.008A		

图 3.17 事件记录画面

出错记录	
19-11-14	09:44:05.000
硬件属性初始化	
出错码:0x000006	

图 3.18 出错记录画面

3.7 通讯

“通讯”菜单可设置通讯地址及波特率，如图 3.19。通讯参数可从表 3.2 选择参数进行设置。设置完成后先按“返回”键退出，然后按“确认”键保存，再按“返回”键返回主菜单。

表 3.2 通讯参数设置

设置量	参数
装置地址	0~255
比特率	4800、9600、19200、57600、115200
数据位	8、9
停止位	1、1.5、2
校验方式	无校验、偶校验、奇校验
规约选择	MODBUS、IEC103

通讯	
装置地址	00000
规约	IEC103
波特率	38400
数据位	8

图 3.19 通讯设置界面

3.8 控制

“控制”菜单为出厂前测试装置使用，可对装置进行遥控分闸、遥控合闸、及信号复归操作。**该菜单功能使用时请与制造商联系。**

3.9 时间

“时间”菜单用于修改时钟。如图 3.20，时间设置完成后按“确认”键即修改成功，再按“返回”键返回主菜单。

3.10 信息

“信息”菜单可显示本装置基本信息包括装置名称、版本号、校验码、硬件配置生成时间、软件配置生成时间、保护逻辑图生成时间及逻辑图版本号等，如图 3.21 所示。

时间	AM2SE 装置信息	AM2SE 装置信息
按确定键设置时间 2019-11-15 13:21:46	底层版本：3.05 校验码：0x16f8 逻辑版本：V0020 1.00 2019-12-13_15:16:18	硬件配置： 2019-12-13_11:49:40 软件配置： 2019-12-13_11:49:44


图 3.20 时间设置

图 3.21 装置信息


第 4 章 装置外形尺寸及安装方法

1 外形及开孔尺寸


1.1 AM2SE-V (竖版)



侧视图




主视图



开孔尺寸

- 注：1、方孔尺寸为 150*68；
2、开孔尺寸以毫米（mm）为单位。

1.2 AM2SE-H(横版)



- 注：1、方孔尺寸为 68*150；
2、开孔尺寸以毫米（mm）为单位。

2 安装方法

AM2SE 系列微机保护测控装置采用面板嵌入式安装。安装步骤如下：

1. 在屏体面上按开孔尺寸开孔，如图 1。
2. 将装置放入开孔中，直到装置面板靠住机柜的面板。
3. 插入装置的固定支架，装置牢固固定在机柜面板上，如图 2。

注：1、AM2SE-V 固定支架在装置上下两侧，AM2SE-H 固定支架在装置左右两侧。

2、AM2SE 发货清单里包含有四颗螺丝，如有需要，可在支架固定后将其固定到门板上，如无需要，可不安装。




图 1

图 2

第 5 章 装置背部端子图及接线方法

1 电气接线图

AM2SE-V 电气接线图如图 5.1 所示，包括交流量接线、开入开出接线、通讯接线和辅助电源接线等。




图 5.1 AM2SE-V 电气接线图（-H 和 -V 背后端子定义完全相同）

2 接线方式

端子 X2.11-X2.18 为交流电流量接线，I_a、I_b、I_c 为保护相电流接入，I₀ 为零序电流接入。端子 X2.5-X2.10 为三相交流电压量 UA、UB、UC 接线。交流回路一般都采用三相四线制接线，若采用三相三线制，则第三路电压通道可接为零序电压，可按图 5.2 接线。

选择不同的接线方式，需修改装置“定值”菜单的“定值修改”子菜单里的“电压接线方式”设置：2PT——三相三线制；3PT——三相四线制。

X1.14-X1.22 为标配的开入接线端子，共有 8 路输入，为 DI1-DI8，和 DICOM 公共端。所有开入允许接交直流电压 AC/DC220V, AC/DC110V, DC48V 或 DC24V。同组的开入必须有相同的极性，此外，除出厂默认开入量配置，用户可参照附录 B 遥信量名字映射表进行自定义配置，具体操作方法详见第 3 章节 3.4 开入配置部分。

X1.1-X1.10 为标配的开出接线端子，共有 5 路电磁式继电器无极性接点，均为常开触

点。

X1. 12-X1. 13 为通信端子, 有一路 RS485 通信端子, 通讯支持 IEC60870-5-103 和 Modbus RTU 通讯规约且可任意配置。

X2. 1-X2. 2 为辅助电源端子, 交直流均可接入, X2. 4 为辅助电源保护地, 必须可靠连接大地。




图 5.2 2PT 2CT 接线方法

第6章 维护及其他问题处理

AM2SE 微机保护装置为免维护产品，只要安装运行环境满足要求，正常运行期间不需要日常及定期保养维护。但要留意因长期轻微震动引起的螺丝松动情况。

下表是在装置使用过程中可能会遇到的问题及相应处理建议。

问题	可能原因	处理建议
继电器不跳闸	该功能投退未投入 条件闭锁	在定值表里投入相应保护投退 检查是否有闭锁条件满足
装置电压显示不正常	电压接线方式设置与实际不符	根据实际电压接线方式进行定值相关 设置
与装置背面的 RS485 口 无通讯	接线极性接反 通讯参数或规约不一致	调换极性接线 重新设置通讯参数或规约
遥信无显示	对应遥信没采到信号	测量综保背后端子和公共端之间电压 是否正常
遥信名称与图纸不符	未对遥信名称进行配置	根据图纸，在定值菜单进行开入自定义 配置
断路器送电跳闸	变压器空载合闸产生的 励磁涌流造成保护误动	投入二次谐波闭锁功能
非电量不跳闸	功能未投入 未设定正确的开入序号	在定值表里投入相应保护投退 根据图纸，在定值菜单进行开入自定义 配置，且需设置正确的开入序号

AM2SE Series Protection Relay


1 Overview

- A complete set of protection, related to the application;
- 4 current input, 3 voltage input, 8DI, 5DO;
- Auxiliary power supply adapts with AC220V, DC220V, DC110V, AC110V;DC48V,DC24V;
- 1 RS485 serial communication, IEC60870-5-103 and Modbus-RTU;
- more than 200 sequence of event records, more than 400 system logs, and more than 10 seconds tripping context records;
- Powerful graphic programmable Logic.

2 Characteristic

- Rich protection functions
 - Feeder protection;
 - Transformer protection;
- Measurement
 - RMS current values;
 - RMS voltage values;
 - frequency;
 - Power factor;
 - RMS active power.
- Control functions
 - Remote control;
 - Local control;
 - Programmable switchgear interlocking;

3 Operation process



4 LCD Display

AM2SE	
Fr	0.000Hz
UAB	0.00 KV
UBC	0.00 KV
UCA	0.00 KV


Name	Value	Unit
Ia	0.000	A
Ib	0.000	A
Ic	0.000	A
IO	0.000	A

Name	State
CCB On (YX_01)	OFF
CCB OFF (YX_02)	OFF


Run interface

Telemetry interface


Remote interface



Enter password



Modify



Group

	SOE	[002/026]	No. All	SOE	[002/026]	
Time	19-10-21	09:48:57.619		Ia	12.346A	Parameter
	Code:	(000)		Ib	0.010A	
Name	3I>>>	[Set]		Ic	0.000A	
		SOE Par. next		UAB	0.043V	
	SOE	[002/026]		SOE	[002/026]	
	UBC	0.022V		Ib_H2	0.010A	
	UCA	0.021V		Ic_H2	0.000A	
	U2	0.060V				
	Ia_H2	0.008A				

Event record screen

5 Functions


Protection functions	AM2SE-	
	V	H
Overcurrent (3 stages,IDMT)	■	
Earth fault (3 stages,IDMT)	■	
Negative sequence overcurrent (2 stages,IDMT)	■	
Auto-reclose	■	
Overload (trip/alarm)	■	
Under frequency	■	
Post-accelerated overcurrent	■	
IO Post-accelerated overcurrent	■	
Overvoltage(trip)	■	
Undervoltage (trip)	■	
Self-produced over zero-voltage (trip)	■	
Residual overvoltage (trip)	■	
FC block	■	
Trip and close circuit supervision (alarm)	■	
Non-electricity (trip/alarm)	■	
Undervoltage (alarm)	■	
Overvoltage (alarm)	■	
Residual overvoltage (alarm)	■	
PT supervision (alarm)	■	
Self-produced over zero-voltage (alarm)	■	
Rear ports	V	H
RS485	■	
Protocols	V	H
Modbus serial	■	
IEC 60870-5-103	■	
Measurement	V	H
Electric parameter	U,I,P,Q,PF,Fr,Ep,Eq,Es	
Input Current	4	

Input Voltage	3	
Logs and Records	V	H
Fault recorder	■	
Sequence of event record	■	
Monitoring Functions	V	H
Anti-pumping circuit	Optional	
Remote control	■	


6 Technical Parameters

Power supply	Rated input	AC/DC220V, or AC/DC110V, or DC48V, or DC24V
	Range	Rated Voltage \times (1 \pm 20%)
	Consumption	\leq 10W (DC)
Rated Voltage	Rated input	AC 100V/100/ $\sqrt{3}$ V
	Range	1~120V
	Accuracy	\pm 0.5%
	Consumption	\leq 0.5VA (single phase)
Rated Current	Rated input	AC 5A /1A
	Range	0.04In~15In
	Accuracy	\pm 0.5%
	Consumption	\leq 0.5VA (single phase)
Frequency	Rated frequency	50Hz or 60Hz
	Range	45~55Hz or 60Hz
	Accuracy	\pm 0.1Hz
DI	Rated Voltage	AC/DC220V, or AC/DC110V, or DC48V, or DC24V
	Range	Rated Voltage \times (1 \pm 20%)
	Consumption	\leq 1W (DC220V) (single channel)
DO	Mechanical life	\geq 10000
	Switching capacity	\geq 1000W, L/R = 40ms
	On current	continuous \geq 5A, short time (200ms) \geq 30A
	Interrupting capacity	\geq 30W, L/R = 40ms
Environment	Temperature	-10 $^{\circ}$ C ~ +55 $^{\circ}$ C
	Humidity	5%~95% (No condensation and freeze inside)
	Altitude	\leq 2500m

7 Cut-out dimensions



AM2SE-V Cut-out dimensions



AM2SE-H Cut-out dimensions

附录 A 装置出厂默认定值表

Accessories A Device Default Setting Table

AM2SE 定值表 AM2SE Setting value				
保护名称 Protection Function	定值名称 Value Name	默认值 Default	范围 Range	备注 Notice
	进线 PT 选择 In_PT Select	0	0~1	不带；带 No;Yes
	CT 变比 CT	10	0.1~9999	
	PT 变比 PT	100	0.1~9999	
	电压接线方式 PT Mode	3PT	0~1	3PT; 2PT
	电流接线方式 CT Mode	3CT	0~1	3CT; 2CT
	跳闸展宽 Tripping pulse	0.15s	0~1	
	默认延时 Default delay	0.005s	0~0.04	
开入配置 Input.C	分合位采集 CB On/Off A.	0	0~2	分合双点；合位单点； 分位单点 CCB On/Off; CCB On; CCB Off
	合位配置 CB On.C	1	1~8	
	分位配置 CB Off.C	2	1~8	
	远方配置 Remote.C	5	0~8	
	手动分闸配置 ManualTr.C	0	0~8	
	手动合闸配置 ManualCl.C	0	0~8	
	接地刀位置配置 Gro.S.C	6	0~8	
	弹簧未储能配置	4	0~8	

	Disch.C			
	闭锁重合闸配置 Bl.Re.C	0	0~8	
	低压阈值 U.Less	15V	1~200	低电压判据 Low voltage criterion
	相间低电压定值 U.Under	70V	1~200	
	复合电压负序定值 U2	35V	1~200	
过流一段 3I>>>	过流一段投退 E.3I>>>	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	一段经低压 E.3I>>>.U	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	过流一段定值 3I>>>	10A	0.04~120	
	过流一段延时 3I>>>.T	0s	0~60	
过流二段 3I>>	过流二段投退 E.3I>>	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	二段经低压 E.3I>>.U	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	过流二段定值 3I>>	7.5A	0.04~120	
	过流二段延时 3I>>.T	0.2s	0~60	
过流三段 3I>	过流三段投退 E.3I>	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	过流三段方式 E.3I>.M	0	0~1	告警；跳闸 Alarm;Trip
	三段经低压 3I>.U	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	过流三段定值 3I>	7A	0.04~120	
	过流三段延时 3I>.T	0.5s	0~60	
反时限过流 I>	反时限过流投退 E.I>.Inv	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	反时限经低压 E.I>.Inv.U	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	反时限启动电流 I>.Inv	6A	0.04~120	
	反时限时间系数	0.1s	0~100	

	I>.Inv.K			
	反时限曲线类型 I>.Inv.X	0	0~2	一般；非常；极端 S1;S2;S3
过负荷 Overload	过负荷投退 E.I>Lo	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	过负荷方式 E.I>Lo.M	0	0~1	告警；跳闸 Alarm;Trip
	过负荷定值 I>Lo	6.5A	0.04~120	
	过负荷延时 I>Lo.T	1s	0~999	
IO 过流一段 IO>>>	IO 过流一段投退 IO>>>	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	IO 过流一段定值 E.IO>>>	3A	0.04~120	
	IO 过流一段延时 IO>>>T	5s	0~60	
IO 过流二段 IO>>	IO 过流二段投退 E.IO>>	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	IO 过流二段方式 E.IO>>M	0	0~1	告警；跳闸 Alarm;Trip
	IO 过流二段定值 IO>>	2A	0.04~120	
	IO1 过流二段延时 IO>>T	10s	0~999	
IO 过流三段 IO>	IO 过流三段投退 E.IO>	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	IO 过流三段方式 E.IO>M	0	0~1	告警；跳闸 Alarm;Trip
	IO 过流三段定值 IO>	2A	0.04~120	
	IO 过流三段延时 IO>T	10s	0~999	
IO 后加速过流 PostAccelerating IO>	IO 后加速过流投退 E.IO>P	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	IO 后加速过流定值 IO>P	3A	0.04~120	
	IO 后加速过流延时 IO>PT	5s	0~60	
IO 反时限过流 Inver.Time IO>	IO 反时限投退 E.IO.Inv	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	IO 反时限启动值	6A	0.04~120	

	I0.Inv			
	I0 反时限系数 I0.Inv.K	0.1s	0~100	
	I0 反时限曲线 I0.Inv.X	0	0~2	一般；非常；极端 S1;S2;S3
低电压保护 Low Voltage Protect	低电压保护投退 E.LVP	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	低电压方式 E.LVP.M	0	0~1	告警；跳闸 Alarm;Trip
	低电压保护定值 U.LVP	50V	1~200	
	低电压保护延时 LVPT	5s	0~60	
	无流闭锁投退 E.LVP.I.B	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	无流定值 I.None	0.2A	0.04~120	
	PT 断线闭锁投退 E.PT.B	1	0~1	退出；投入 No;Yes
	合位允许投退 E.CB.On.B	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	低电压阈值投退 E.LVThr.	1	0~1	退出；投入 No;Yes
过电压保护 Over Voltage Protect	过电压保护投退 E.OVP	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	过电压方式 E.OVP.M	0	0~1	告警；跳闸 Alarm;Trip
	过电压保护定值 U.OVP	120V	1~200	
	过电压保护延时 OVPT	10s	0~999	
零序过压保护 U0.Over Voltage Protect	零序过压投退 E.U0.OVP	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	零序过压方式 E.U0.OVP.M	0	0~1	告警；跳闸 Alarm;Trip
	零序过压定值 U0.OVP	110V	1~200	
	零序过压延时 U0.OVPT	10s	0~999	
控故障告警 ControlFailure Alarm	控故障告警投退 E.CB.A	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	控故障告警延时	10s	0~999	

	CB.A.T			
PT 断线告警 PT break	PT 断线告警投退 E.PtBr.A	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	无压定值 U.None	15V	1~200	
	PT 断线负序电压 U2.Pt	35V	1~200	
	PT 断线告警延时 PtBr.T	3s	0~999	
超温保护 Over Temperation	超温配置 HTem.C	8	0~8	
	超温保护投退 E.HTem	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	超温方式 E.HTem.M	0	0~1	告警；跳闸 Alarm;Trip
	超温保护延时 HTem.T	5s	0~999	
变压器门开保护 Transformer door opening protection	变压器门开配置 DoOp.C	0	0~8	
	变压器门开投退 E.DoOp	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	变压器门开方式 E.DoOp.M	0	0~1	告警；跳闸 Alarm;Trip
	变压器门开延时 DoOp.T	5s	0~999	
高温保护 High Temperature	高温配置 OTem.C	7	0~8	
	高温保护投退 E.OTEM.	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	高温方式 E.OTem.M	0	0~1	告警；跳闸 Alarm;Trip
	高温保护延时 OTem.T	5s	0~999	
重瓦斯保护 HeavyGastrip	重瓦斯配置 SGas.C	0	0~8	
	重瓦斯保护投退 E.SGas.	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	重瓦斯方式 E.SGas.M	0	0~1	告警；跳闸 Alarm;Trip
	重瓦斯保护延时 SGas.T	5s	0~999	
轻瓦斯保护	轻瓦斯配置	0	0~8	

LightGas alarm	LGas.C			
	轻瓦斯保护投退 E.LGas.C	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	轻瓦斯方式 E.LGas.M	0	0~1	告警；跳闸 Alarm;Trip
	轻瓦斯保护延时 LGas.C	5s	0~999	
温控器故障保护 Thermostat failure protection	温控器故障配置 Th.F.C	0	0~8	
	温控器故障投退 E.Th.F.	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	温控器故障方式 E.Th.F.M	0	0~1	告警；跳闸 Alarm;Trip
	温控器故障延时 Th.F.T	5s	0~999	
重合闸 Auto-reclosure	重合闸投退 E.Reclosure	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	重合闸充电延时 Rec.C.T	15s	0~60	
	重合闸延时 Reclose.T	5s	0~60	
	保护重合返回延时 T.R.T	30s	0~999	
	重合闸方式 Reclose.X	0	0~1	不检；检无压 Not Check;Check
	不对应重合投退 E.nonP.	0	0~1	退出；投入 No;Yes
后加速过流 Post AcceleratingI	后加速过流投退 E.I>P	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	后加速经低压 E.I>P.U	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	后加速过流定值 I>P	6.5A	0.04~120	
	后加速过流延时 I>P.T	0s	0~60	
低频减载 Under-frequency Protection	低频减载投退 E.UnderFr.	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	低压闭锁 E.UnderFr.U	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	欠流闭锁 E.UnderFr.I	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	滑差闭锁	0	0~1	退出；投入

	E.UnderFr.dHz.			No;Yes
	低频减载定值 UnderFr.	49Hz	45~60	
	低频减载延时 UnderFr.T	5s	0~60	
	滑差闭锁值 dHz.B	0.1	0.01~100	
	欠流闭锁值 值 I.B	5A	0.2~120	
	低压闭锁值 U.B	50V	0~200	
非电量 1 保护 Non-electric1 protection	非电量 1 配置 Non-el1.C	0	0~8	
	非电量 1 投退 E.Non-el1	0	0~1	退出; 投入 No;Yes
	非电量 1 方式 E.Non-el1.M	0	0~1	告警; 跳闸 Alarm;Trip
	非电量 1 延时 Non-el1.T	5s	0~999	
非电量 2 保护 Non-electric2 protection	非电量 2 配置 Non-el2.C	0	0~8	
	非电量 2 投退 E.Non-el2	0	0~1	退出; 投入 No;Yes
	非电量 2 方式 E.Non-el2.M	0	0~1	告警; 跳闸 Alarm;Trip
	非电量 2 延时 Non-el2.T	5s	0~999	
非电量 3 保护 Non-electric3 protection	非电量 3 配置 Non-el3.C	0	0~8	
	非电量 3 投退 E.Non-el3	0	0~1	退出; 投入 No;Yes
	非电量 3 方式 E.Non-el3.M	0	0~1	告警; 跳闸 Alarm;Trip
	非电量 3 延时 Non-el3.T	5s	0~999	
负序过流一段 I2>>>	负序一段投退 E.I2>>	0	0~1	退出; 投入 No;Yes
	负序一段定值 I2>>	10A	0.04~120	
	负序一段延时 I2>>.T	5s	0~60	
负序过流二段	负序二段投退	0	0~1	退出; 投入

I2>>	E.I2>			No;Yes
	负序二段方式 E.I2>.M	0	0~1	告警; 跳闸 Alarm;Trip
	负序二段定值 I2>	9A	0.04~120	
	负序二段延时 I2>.T	10s	0~999	
负序反时限过流 I2.Inv.Tr	负序反时限投退 E.I2>Inv	0	0~1	退出; 投入 No;Yes
	负序反时限电流 I2>Inv	6A	0.04~120	
	负序反时限系数 I2>Inv.K	0.1s	0~100	
	负序反时限曲线 I2>Inv.X	0	0~2	一般; 非常; 极端 S1;S2;S3
FC 配合的过流闭锁 功能 FC Block	FC 闭锁投退 E.FCBlock	0	0~1	退出; 投入 No;Yes
	FC 闭锁电流定值 FCBlock.I	10A	0.04~120	
	FC 闭锁延时 FCBlock.T	5s	0~60	
遥信名字配置 Name.C	实遥信 01 名配置 Name01.C	0	0~9999	
	实遥信 02 名配置 Name02.C	0	0~9999	
	实遥信 03 名配置 Name03.C	0	0~9999	
	实遥信 04 名配置 Name04.C	0	0~9999	
	实遥信 05 名配置 Name05.C	0	0~9999	
	实遥信 06 名配置 Name06.C	0	0~9999	
	实遥信 07 名配置 Name07.C	0	0~9999	
	实遥信 08 名配置 Name08.C	0	0~9999	
2 次谐波闭锁 Second Harmonic Block	二次谐波闭锁投退 E.SH.B.	0	0~1	退出; 投入 No;Yes
	二次谐波运行定值 SHB.IR	15%	0~100	
	二次谐波合闸定值	10%	0~100	

	SHB.IS			
	涌流持续时间 Inrush.C.T	5s	0~999	
压力释放 Pressure Release	压力释放配置 Pre.Re.C	0	0~8	
	压力释放投退 E.Pre.Re	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	压力释放方式 E.Pre.Re.M	0	0~1	告警；跳闸 Alarm;Trip
	压力释放延时 Pre.Re.T	5s	0~999	
负控保护 Negative Control	负控保护配置 Ne.Con.C	0	0~8	
	负控保护投退 E.Ne.Con	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	负控保护方式 E.Ne.Con.M	0	0~1	告警；跳闸 Alarm;Trip
	负控保护延时 Ne.Con.T	5s	0~999	
检修状态闭锁 Maintenance Status Block	检修状态配置 Ma.C	0	0~8	
	检修状态闭锁通讯投退 E.M.BC	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	检修状态闭锁出口投退 E.M.BE	0	0~1	退出；投入 No;Yes
	断路器动作时间 Cir.Br.T	0.3s	0~999	
	重合闸充电返回 T Rec.C.RT	1s	0~999	
	弹簧未储能延时 Sp.En.D.	0s	0~999	
	I0 参与 2CT 计算 I0 P 2CT	0	0~1	保护 CT 不同变比； 保护 CT 同变比 CT D.R; CT S.R
	过量返回系数 Excess R.C	0.95	0.001~2	
	欠量返回系数 Under R.C	1.05	0.001~2	

附录 B 遥信量名字映射表

Accessories B Remote address table

名称 Name	代码 Code	名称 Name	代码 Code
状态遥信量 Spare state			
备用状态量遥信 1 Spare state1	1001	备用状态量遥信 2Spare state2	1002
备用状态量遥信 3Spare state3	1003	备用状态量遥信 4Spare state4	1004
备用状态量遥信 5Spare state5	1005	备用状态量遥信 6Spare state6	1006
备用状态量遥信 7Spare state7	1007	备用状态量遥信 8Spare state8	1008
备用状态量遥信 9Spare state9	1009	备用状态量遥信 10Spare state10	1010
备用状态量遥信 11Spare state11	1011	备用状态量遥信 12Spare state12	1012
备用状态量遥信 13Spare state13	1013	备用状态量遥信 14Spare state14	1014
备用状态量遥信 15Spare state15	1015	备用状态量遥信 16Spare state16	1016
备用状态量遥信 17Spare state17	1017	备用状态量遥信 18Spare state18	1018
备用状态量遥信 19Spare state19	1019	备用状态量遥信 20 Spare state20	1020
1#PT 手车工作位置 1#PT W.P	1021	2#PT 手车工作位置 2#PT W.P	1022
1#PT 手车试验位置 1#PT T.P	1023	2#PT 手车试验位置 2#PT T.P	1024
1#隔离手车工作位 1#Iso.W.P	1025	2#隔离手车工作位 2#Iso.W.P	1026
1#隔离手车试验位 1#Iso.T.P	1027	2#隔离手车试验位 2#Iso.T.P	1028
1QF 隔离刀 1QF Iso.K	1029	2QF 隔离刀 2QF Iso.K	1030
1QF 位置 1QF On	1031	2QF 位置 2QF On	1032
1 号主供跳位警报	1033	2 号主供跳位警报	1034

1QF Off A.		2QF Off A.	
345QJ 分位 345QJ Off	1035	I 母 PT 工作位置 I Bus PT W.P	1036
II 母 PT 工作位置 II Bus PT W.P	1037	I 母 PT 试验位置 I Bus PT T.P	1038
II 母 PT 试验位置 II Bus PT T.P	1039	PT 避雷器手车位置 PT Arrester W.P	1040
PT 柜隔离手车工作位 PT Iso.W.P	1041	PT 手车工作位置 PT W.P	1042
PT 手车试验位置 PT T.P	1043	PT 手车位置 PT Position	1044
本段 PT 柜控制开关 Pri.Sec.PT Cont.Swit.	1045	本段计量车位置 Pri.Sec.Meter.P	1046
本段进线隔离车位置 Pri.Sec.In-com.Iso.P	1047	本段母联隔离车位置 Pri.Sec.Bus Iso.P	1048
本柜 PT 手车工作位 Pri.Sec.PT W.P	1049	避雷器手车位置 Arrester Position	1050
避雷手车工作位 Arrester W.P	1051	储能回路直流消失 Storage Cir.DC Loss	1052
弹簧未储能 Discharge	1053	弹簧已储能 Stored Spring	1054
低压侧隔离开状态 LV Separation State	1055	非保证负荷 1Non guarant load1	1056
非保证负荷 2Non guarant load2	1057	非保证负荷 3Non guarant load3	1058
非保证负荷 4Non guarant load4	1059	非保证负荷 5Non guarant load5	1060
非保证负荷 6Non guarant load6	1061	非保证负荷 7Non guarant load7	1062
非保证负荷 8Non guarant load8	1063	非保证负荷 9Non guarant load9	1064
非保证负荷 10Non guarant load10	1065	非保证负荷 11Non guarant load11	1066
非保证负荷 12Non guarant load12	1067	非保证负荷 13Non guarant load13	1068
非保证负荷 14Non guarant load14	1069	非保证负荷 15Non guarant load15	1070
非保证负荷 16Non guarant load16	1071	非保证负荷 17Non guarant load17	1072
非保证负荷 18Non guarant load18	1073	非保证负荷 19Non guarant load19	1074
非保证负荷	1075	分段隔离柜手车位置	1076

20Non guarant load20		Subsect.Iso.P	
分段隔离手车工作位 Subsect.Iso.W.P	1077	分位 CB Off	1078
合位 CB On	1079	负荷开关 Load Switch	1080
复位按钮 Reset Button	1081	高压侧隔离状态 HV Separation State	1082
隔离刀分位 Iso.K.On	1083	隔离刀合位 Iso.K.Off	1084
隔离开关合位 Iso.Switch On	1085	隔离刀位置 Iso.K.P	1086
隔离刀工作位置 Iso.K.W.P	1087	隔离刀试验位置 Iso.K.T.P	1088
隔离手车工作位置 Iso.W.P	1089	隔离手车试验位置 Iso.T.P	1090
隔离手车位置 Iso.P	1091	急停信号 Emergency stop sig.	1092
计量断路器分位 Meter.CB On	1093	计量断路器合位 Meter.CB Off	1094
计量柜弹簧未储能 Meter.Discharge	1095	计量手车工作位置 Meter.W.P	1096
计量手车试验位置 Meter.T.P	1097	计量手车位置 Meter.P	1098
接地刀闸 GroundSwitch	1099	进线负荷开关 In-com.Load Switch	1100
进线隔离柜微断跳闸 In-com.Iso.Micro.CB.T	1101	进线隔离手车工作位置 In-com.Iso.W.P	1102
进线隔离手车试验位置 In-com.Iso.T.P	1103	进线手车工作位 In-com.W.P	1104
进线微断跳闸 In-com.Micro.T	1105	母联断路器分位 Bus CB On	1106
母联断路器合位 Bus CB Off	1107	母联隔离手车工作 Bus Iso.W.P	1108
母联隔离手车位 Bus Iso.P	1109	母线 PT 柜隔离刀合闸 Bus PT Iso.K.On	1110
母线 PT 手车工作位 Bus PT W.P	1111	熔断器手车工作位置 Fuse W.P	1112
熔断器手车试验位置 Fuse T.P	1113	上隔离 Upper Iso.	1114
上隔离合位 Upper Iso.On	1115	上隔离开关合位 Upper Iso.Switch On	1116
手车工作位置	1117	手车试验位置	1118

Work Posi.		Test Posi.	
手动分闸 ManualTrip	1119	手动合闸 ManualClose	1120
所用变工作位置 T.W.P	1121	所用变试验位置 T.T.P	1122
跳位监视 Trip Supervision	1123	微型断路器跳闸 Micro.CB.T	1124
下 PT 手车工作位 Lower PT W.P	1125	下隔离 Lower Iso.	1126
下接地 Lower Ground	1127	信号复归 ResetSignal	1128
压变工作位置 Pre.Trans.W.P	1129	压变试验位置 Pre.Trans.T.P	1130
远方 Remote	1131	远方复归 Remote Reset	1132
触头手车工作位置 Contact W.P	1133	交直流空开跳闸 AC/DC Air Switch.T	1134
操作回路跳闸 Operation Cir.T	1135	电压回路跳闸 Voltage Cir.T	1136
隔离开关分位 Iso.Switch Off	1137	PT 隔离开关位置 PT Iso.Switch.P	1138
计量 PT 手车工作位置 Meter.PT W.P	1139	操显装置告警 Oper.And Disp.Devi.A	1140
接地手车工作 Ground W.P	1141	接地手车试验 Ground T.P	1142
避雷手车试验位 Arrester T.P	1143	母线电压失压 B.Vol.Lo	1144
储能电源失电 Power Loss	1145	断路器温度报警 Cir.Temp.A	1146
油机并车屏联跳 Oil.Eng.Par.Joint.T	1147	I/II 段失压跳闸信号 I/II LV.T Sig.	1148
I/II 段电压并列信号 I/II Vol.Par.Sig.	1149	进线侧电源失电 In-com.Power Loss	1150
本段 PT 断线信号 Pri.Sec.PT Break Sig.	1151	本段母线退出信号 Pri.Sec.Bus Exit Sig.	1152
联络手车工作 Liaison W.P	1153	联络手车试验 Liaison T.P	1154
下 PT 手车试验位 Lower PT T.P	1155	母线接地信号 Ground Bus Signal	1156
电压不平衡 Unbalance Voltage	1157	熔断器开关 Fuse Switch	1158
非电量遥信			

Non-elec			
备用非电量遥信 1 Spare Non-elec.1	2001	备用非电量遥信 2 Spare Non-elec.2	2002
备用非电量遥信 3 Spare Non-elec.3	2003	备用非电量遥信 4 Spare Non-elec.4	2004
备用非电量遥信 5 Spare Non-elec.5	2005	备用非电量遥信 6 Spare Non-elec.6	2006
备用非电量遥信 7 Spare Non-elec.7	2007	备用非电量遥信 8 Spare Non-elec.8	2008
备用非电量遥信 9 Spare Non-elec.9	2009	备用非电量遥信 10 Spare Non-elec.10	2010
备用非电量遥信 11 Spare Non-elec.11	2011	备用非电量遥信 12Spare Non-elec.12	2012
备用非电量遥信 13 Spare Non-elec.13	2013	备用非电量遥信 14Spare Non-elec.14	2014
备用非电量遥信 15 Spare Non-elec.15	2015	备用非电量遥信 16Spare Non-elec.16	2016
备用非电量遥信 17 Spare Non-elec.17	2017	备用非电量遥信 18Spare Non-elec.18	2018
备用非电量遥信 19 Spare Non-elec.19	2019	备用非电量遥信 20Spare Non-elec.20	2020
高温 OverTemp.	2021	超温 HighTemp.	2022
转速低 Low Speed	2023	转速高 High Speed	2024
轻瓦斯 SlightGas	2025	重瓦斯 SevereGas	2026
油位高 High Oil Level	2027	油位低 Low Oil Level	2028
压力释放 PressureRele.	2029	温控器故障 Therm.Fa.	2030
热复归 HeatRecovery	2031	门控跳 Door Control.T	2032
门禁跳闸 Access Control.T	2033	隔离手车连跳 Iso.Handcart.T	2034
高侧网门 High side net-door	2035	低侧网门 Low side net-door	2036
感烟器报警 Smoke Detector.A	2037	负控跳闸 Nega.Control.T	2038
变压器门开 DoorOpen	2039	非电量 1 Non-elec.1	2040
非电量 2	2041	非电量 3	2042

Non-elec.2		Non-elec.3	
非电量 4 Non-elec.4	2043	非电量 5 Non-elec.5	2044
非电量 6 Non-elec.6	2045	非电量 7 Non-elec.7	2046
非电量 8 Non-elec.8	2047	非电量 9 Non-elec.9	2048
非电量 10 Non-elec.10	2049	非电量 11 Non-elec.11	2050
非电量 12 Non-elec.12	2051	非电量 13 Non-elec.13	2052
非电量 14 Non-elec.14	2053	非电量 15 Non-elec.15	2054
非电量 16 Non-elec.16	2055	非电量 17 Non-elec.17	2056
非电量 18 Non-elec.18	2057	非电量 19 Non-elec.19	2058
非电量 20 Non-elec.20	2059	计量门 1 跳闸 Meter-door1.T	2060
计量门 2 跳闸 Meter-door2.T	2061	计量门 3 跳闸 Meter-door3.T	2062
计量门 4 跳闸 Meter-door4.T	2063	计量门 5 跳闸 Meter-door5.T	2064
计量门 6 跳闸 Meter-door6.T	2065	计量门 7 跳闸 Meter-door7.T	2066
计量门 8 跳闸 Meter-door8.T	2067	计量门 9 跳闸 Meter-door9.T	2068
计量门 10 跳闸 Meter-door10.T	2069	计量门 11 跳闸 Meter-door11.T	2070
计量门 12 跳闸 Meter-door12.T	2071	计量门 13 跳闸 Meter-door13.T	2072
计量门 14 跳闸 Meter-door14.T	2073	计量门 15 跳闸 Meter-door15.T	2074
计量门 16 跳闸 Meter-door16.T	2075	计量门 17 跳闸 Meter-door17.T	2076
计量门 18 跳闸 Meter-door18.T	2077	计量门 19 跳闸 Meter-door19.T	2078
计量门 20 跳闸 Meter-door20.T	2079	负控保护 Nega.Control.P	2080
弧光保护 Arc.P	2081	5 次 A 相电容故障 5th A p.Capacitor.F	2082
5 次 B 相电容故障	2083	5 次 C 相电容故障	2084

5th B p.Capacitor.F		5th C p.Capacitor.F	
7次A相电容故障 7th A p.Capacitor.F	2085	7次B相电容故障 7th B p.Capacitor.F	2086
7次C相电容故障 7th ACp.Capacitor.F	2087		
压板遥信			
备用硬压板遥信 1 Spare HardPre.Plate1	3001	备用硬压板遥信 2 Spare HardPre.Plate2	3002
备用硬压板遥信 3 Spare HardPre.Plate3	3003	备用硬压板遥信 4 Spare HardPre.Plate4	3004
备用硬压板遥信 5 Spare HardPre.Plate5	3005	备用硬压板遥信 6 Spare HardPre.Plate6	3006
备用硬压板遥信 7 Spare HardPre.Plate7	3007	备用硬压板遥信 8 Spare HardPre.Plate8	3008
备用硬压板遥信 9 Spare HardPre.Plate9	3009	备用硬压板遥信 10 Spare HardPre.Plate10	3010
备用硬压板遥信 11 Spare HardPre.Plate11	3011	备用硬压板遥信 12 Spare HardPre.Plate12	3012
备用硬压板遥信 13 Spare HardPre.Plate13	3013	备用硬压板遥信 14 Spare HardPre.Plate14	3014
备用硬压板遥信 15Spare HardPre.Plate15	3015	备用硬压板遥信 16 Spare HardPre.Plate16	3016
备用硬压板遥信 17 Spare HardPre.Plate17	3017	备用硬压板遥信 18 Spare HardPre.Plate18	3018
备用硬压板遥信 19 Spare HardPre.Plate19	3019	备用硬压板遥信 20 Spare HardPre.Plate20	3020
1QF 故障闭锁 1QF Fault Block	3021	2QF 故障闭锁 2QF Fault Block	3022
I 段 PT 投入 I PT Input	3023	II 段 PT 投入 II PT Input	3024
PT 并列硬压板 PT Par.HardPre.Plate	3025	备投允许 SPA.Permission	3026
备自投投入 E.SPAS	3027	备自投自动复归 E.SPASaR	3028
闭锁保护 Block Protection	3029	闭锁备自投 BI.SPAS	3030
闭锁电压输入 Block Voltage Input	3031	闭锁重合闸 BlockReclosing	3032
差动保护硬压板 Differ.HardPre.Plate	3033	投低压侧跳闸 LV.T Input	3034
投高压侧跳闸 HV.T Input	3035	投过流保护 Overcurrent.P Input	3036

允许遥控并列 Remote Par.Allowed	3037	允许自动并列 Automatic Par.Allowed	3038
置检修状态 Maintenance	3039	重合闸压板 Reclosing Pre.Plate	3040
自投开关投入 AutomaticSwitch Input	3041		
信号量遥信 Signal			
备用信号量遥信 1 Spare Signal1	4001	备用信号量遥信 2 Spare Signal2	4002
备用信号量遥信 3 Spare Signal3	4003	备用信号量遥信 4 Spare Signal4	4004
备用信号量遥信 5 Spare Signal5	4005	备用信号量遥信 6 Spare Signal6	4006
备用信号量遥信 7 Spare Signal7	4007	备用信号量遥信 8 Spare Signal8	4008
备用信号量遥信 9 Spare Signal9	4009	备用信号量遥信 10 Spare Signal10	4010
备用信号量遥信 11 Spare Signal11	4011	备用信号量遥信 12 Spare Signal12	4012
备用信号量遥信 13 Spare Signal13	4013	备用信号量遥信 14 Spare Signal14	4014
备用信号量遥信 15 Spare Signal15	4015	备用信号量遥信 16 Spare Signal16	4016
备用信号量遥信 17 Spare Signal17	4017	备用信号量遥信 18Spare Signal18	4018
备用信号量遥信 19 Spare Signal19	4019	备用信号量遥信 20 Spare Signal20	4020
一段系统接地 Pri.System Ground	4021	PT 断线 PT Break	4022
失压脱扣 LV.T	4023	复位信号 ResetSignal	4024
运行状态 Running State	4025	负控保护 Nega.Control.P	4026
电压并列 Voltage Parallel	4027	系统谐振信号 Sys.Resonance Sig.	4028
系统接地信号 Sys.Ground Sig.	4029	绝缘监察 Insulation Monitor	4030
主变异常信号 Transf.Abnormal Sig.	4031	CT 二次过压 CT Secondary.OV	4032
事故跳闸输入 Emergency.T input	4033	电源监视 Power Monitor	4034
发电机启动	4035	发电机故障	4036

Alternator Start		Alternator Failure	
控制回路断线 CtrError Act	4037	PT 电压切换 Pt Voltage Switch	4038
电压不平衡信号 Unbalance.V Sig.	4039	本段 PT 失压 Pri.Sec.PT V.LOSS	4040
风扇已运行 Running Blower	4041	PT 并列 PT Parallel	4042
控制回路正常 CtrError Normal	4043	电容器故障信号 Capac.Failure Sig.	4044

附录 C 装置事件记录清单

Accessories C Event Record

AM 事件记录 AM Event Record				
事件代码 Event code	事件名称 Event name	参数名称 Parameter name	参数值 Parameter values	参数单位 Parameter unit
0	过流一段保护 3I>>>	A 相电流 Ia	浮点数 Float	A
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A
		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
		UAB	浮点数 Float	V
		UBC	浮点数 Float	V
		UCA	浮点数 Float	V
		负序电压 U2	浮点数 Float	V
		A 相二次谐波电流 Ia_H2	浮点数 Float	A
		B 相二次谐波电流 Ib_H2	浮点数 Float	A
		C 相二次谐波电流 Ic_H2	浮点数 Float	A
1	过流二段保护 3I>>	A 相电流 Ia	浮点数 Float	A
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A
		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
		UAB	浮点数 Float	V
		UBC	浮点数 Float	V
		UCA	浮点数 Float	V
		负序电压	浮点数 Float	V

		U2	Float	
		A 相二次谐波电流 Ia_H2	浮点数 Float	A
		B 相二次谐波电流 Ib_H2	浮点数 Float	A
		C 相二次谐波电流 Ic_H2	浮点数 Float	A
2	过流三段保护 3I>	A 相电流 Ia	浮点数 Float	A
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A
		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
		UAB	浮点数 Float	V
		UBC	浮点数 Float	V
		UCA	浮点数 Float	V
		负序电压 U2	浮点数 Float	V
		A 相二次谐波电流 Ia_H2	浮点数 Float	A
		B 相二次谐波电流 Ib_H2	浮点数 Float	A
		C 相二次谐波电流 Ic_H2	浮点数 Float	A
3	启动时过流一段保护 3I>>>.S	A 相电流 Ia	浮点数 Float	A
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A
		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
4	运行时过流一段保护 3I>>>.R	A 相电流 Ia	浮点数 Float	A
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A
		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
5	A 相反时限过流保护 Ia>InverseT.	时间 t	浮点数	s
		A 相电流	浮点数	A

		la	Float	
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A
		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
		UAB	浮点数 Float	V
		UBC	浮点数 Float	V
		UCA	浮点数 Float	V
		负序电压 U2	浮点数 Float	V
6	B 相反时限过流保护 Ib>InverseT.	时间 t	浮点数	s
		A 相电流 Ia	浮点数 Float	A
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A
		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
		UAB	浮点数 Float	V
		UBC	浮点数 Float	V
		UCA	浮点数 Float	V
7	C 相反时限过流保护 Ic>InverseT.	时间 t	浮点数	s
		A 相电流 Ia	浮点数 Float	A
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A
		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
		UAB	浮点数 Float	V
		UBC	浮点数 Float	V
		UCA	浮点数	V

			Float	
		负序电压 U2	浮点数 Float	V
8	I01 过流一段 I01>>>	I01	浮点数 Float	A
9	I01 过流二段 I01>>	I01	浮点数 Float	A
10	I02 过流一段 I02>>>	I02	浮点数 Float	A
11	I02 过流二段 I02>>	I02	浮点数 Float	A
12	I01 反时限 I01>InverseT.	时间 t	浮点数 Float	s
		I01	浮点数 Float	A
13	I02 反时限 I02>InverseT.	时间 t	浮点数 Float	s
		I02	浮点数 Float	A
14	后加速过流保护 I>P.T	A 相电流 Ia	浮点数 Float	A
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A
		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
15	重合闸 Reclose	---	---	---
16	低频减载 UnderFr.	频率 Frequency	浮点数 Float	Hz
17	手动合闸 ManualClose	---	---	---
18	手动分闸 ManualTrip	---	---	---
19	过负荷跳闸 OverLoadTrip	最大相电流 Im	浮点数 Float	A
20	负序过流一段保护 I2>>>	负序电流 I2	浮点数 Float	A
		最大相电流 Im	浮点数 Float	A
21	负序反时限保护 I2>InverseT	时间 t	浮点数 Float	s
		负序电流	浮点数	A

		I2	Float	
22	热过载跳闸 OverHeat.T	跳闸百分比 Trip Percent	浮点数 Float	%
		最大相电流 Im	浮点数 Float	A
		正序电流 I1	浮点数 Float	A
		负序电流 I2	浮点数 Float	A
23	堵转保护 StallTrip	最大相电流 Im	浮点数 Float	A
24	启动时间过长保护 StartOutTime	最大相电流 Im	浮点数 Float	A
25	低电压保护 LVPT	最大线电压 Um	浮点数 Float	V
26	欠电压保护 LVPT	UAB	浮点数 Float	V
		UBC	浮点数 Float	V
		UCA	浮点数 Float	V
27	过电压保护 OVPT	UAB	浮点数 Float	V
		UBC	浮点数 Float	V
		UCA	浮点数 Float	V
28	零序过电压保护/自产零序过 压保护 U0.OVP/3U0.OVP	零序电压 U0	浮点数 Float	V
29	不平衡电压保护 Unb.V.T	不平衡 U Unb.V	浮点数 Float	V
30	不平衡电流保护 Unb.I.T	不平衡 I Unb.I	浮点数 Float	A
31	重瓦斯跳闸 SevereGas.T	---	---	---
32	压力释放跳闸 Pre.Re.T	---	---	---
33	超温跳闸 HighTemp.T	---	---	---
34	非电量 1 跳闸/计量门 1 跳闸 Non-el1.T/Me.do1.T	---	---	---

35	非电量 2 跳闸/计量门 2 跳闸 Non-el2.T/Me.do2.T	---	---	---
36	分段备投合母联 B.S.C.B.	---	---	---
37	分段备投跳进线 1 B.S.T.1	---	---	---
38	分段备投跳进线 2 B.S.T.2	---	---	---
39	2 备 1 跳进线 1 2S.1T.1-In.	---	---	---
40	2 备 1 合进线 2 2S.1C.2-In.	---	---	---
41	1 备 2 跳进线 2 1S.2T.2-In.	---	---	---
42	1 备 2 合进线 1 1S.2C.1-In.	---	---	---
43	分段复归合进线 1 B.R.C.1	---	---	---
44	分段复归合进线 2 B.R.C.2	---	---	---
45	分段复归跳母联 B.R.T.B.	---	---	---
46	2 备 1 复归合进线 1 2S.1R.C.1	---	---	---
47	2 备 1 复归跳进线 2 2S.1R.T.2	---	---	---
48	1 备 2 复归合进线 2 1S.2R.C.2	---	---	---
49	1 备 2 复归跳进线 1 1S.2R.T.1	---	---	---
50	FC 闭锁 FC Block	A 相电流 Ia	浮点数 Float	A
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A
		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
51	变压器门误开跳闸 DoorOpenT	---	---	---
52	遥控合闸 RemoteClose	---	---	---
53	遥控分闸 RemoteTrip	---	---	---

54	失压保护 LVP.T	最大线电压 Um	浮点数 Float	V
55	油位低跳闸 Low oil.T	---	---	---
56	油位高跳闸 High oil.T	---	---	---
57	反时限过流保护 I>InverseT.	时间 t	浮点数 Float	s
		A 相电流 Ia	浮点数 Float	A
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A
		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
58	I01 过流三段 I01>	I01	浮点数 Float	A
59	I01 后加速过流 I01>P.T	时间 t	浮点数 Float	s
		I01	浮点数 Float	A
60	高温保护跳闸 OverTemp.T	---	---	---
61	轻瓦斯保护跳闸 LightGasT	---	---	---
62	2 备 1 跳母联 2S.1T.B.	---	---	---
63	2 备 1 复归合母联 2S.1R.C.B.	---	---	---
64	柴发机备投跳进线 1 Die.S.T.1	---	---	---
65	柴发机备投跳进线 2 Die.S.T.2	---	---	---
66	柴发机备投合母联 Die.S.C.B.	---	---	---
67	柴发机备投合柴发机 Die.S.C.D.	---	---	---
68	非电量 3 跳闸 Non-el3.T	---	---	---
69	非电量 4 跳闸 Non-el4.T	---	---	---
70	备用 1 跳闸 Spare1.T	---	---	---

71	备用 2 跳闸 Spare2.T	---	---	---
73	备用 3 跳闸 Spare3.T	---	---	---
74	隔离柜连跳 Iso.Cab.T	---	---	---
75	系统谐振跳闸 Sys.Res.T	---	---	---
76	高频保护 OF.T	频率 Frequency	浮点数 Float	Hz
77	温控器故障跳闸 Th.Fa.T	---	---	---
78	自产 3I0 保护一段跳闸 3I0>>>	A 相电流 Ia	浮点数 Float	A
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A
		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
		3I0	浮点数 Float	A
79	自产 3I0 保护二段跳闸 3I0>>	A 相电流 Ia	浮点数 Float	A
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A
		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
		3I0	浮点数 Float	A
80	过负荷告警 OverLoadAla.	最大相电流 Im	浮点数 Float	A
81	PT 断线告警 (AM5、AM4-U) PT BreakAla.	UAB	浮点数 Float	V
		UBC	浮点数 Float	V
		UCA	浮点数 Float	V
		负序电压 U2	浮点数 Float	V
82	控故障告警 CtrErrorAla.	---	---	---
83	负序过流二段告警	负序电流	浮点数	A

	I2>>.A	I2	Float	
		最大相电流 Im	浮点数 Float	A
84	热过载告警 OverHeat.A	告警百分比 Alarm percent	浮点数 Float	%
		最大相电流 Im	浮点数 Float	A
		正序电流 I1	浮点数 Float	A
		负序电流 I2	浮点数 Float	A
85	I 母低电压告警 (AM5\AM4-U1) I Bus LVP.A	最大线电压 Um	浮点数 Float	V
86	I 母过电压告警 (AM5\AM4-U1) I Bus OVP.A	最大线电压 Um	浮点数 Float	V
87	I 母零序过压告警 (AM5\AM4-U1) I Bus U0.OVP.A	零序电压 U0	浮点数 Float	V
88	轻瓦斯告警 LightGasA			
89	高温告警 OverTemp.A			
90	非电量 2 告警 Non-el2.A	---	---	---
91	非电量 3 告警 Non-el3.A	---	---	---
92	分段充电完成 BusCharge	---	---	---
93	进线 1 充电完成 I-In.Charge	---	---	---
94	进线 2 充电完成 2-In.Charge	---	---	---
95	I 母自产零序过压告警 (AM5\AM4-U1) I Bus 3U0.OVP.A	零序电压 U0	浮点数 Float	V
96	II 母低电压告警 (AM5\AM4-U2) II Bus LVP.A	最大线电压 Um	浮点数 Float	V
97	II 母零序过压告警 (AM5\AM4-U2)	零序电压 U0	浮点数 Float	V

	II Bus U0.OVP.A			
98	II 母 PT 断线告警 (AM5\AM4-U2) II Bus PT BreakAla.	UAB2	浮点数 Float	V
		UBC2	浮点数 Float	V
		UCA2	浮点数 Float	V
		负序电压 U2	浮点数 Float	V
99	II 母过电压告警 (AM5\AM4-U2) II Bus OVP.A	最大线电压 Um	浮点数 Float	V
100	II 母自产零序过压告警 (AM5\AM4-U2) II Bus 3U0.OVP.A	自产 3U0 3U0	浮点数 Float	V
101	电机备投跳进线 1,2 M.S.T.1,2	---	---	---
102	电机备投合电机 M.S.C.M.	---	---	---
103	过流三段告警 3I>.A	A 相电流 Ia	浮点数 Float	A
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A
		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
104	I01 过流一段告警 I01>>>.A	时间 t	浮点数 Float	s
		I01	浮点数 Float	A
105	I01 过流二段告警 I01>>.A	时间 t	浮点数 Float	s
		I01	浮点数 Float	A
106	I01 过流三段告警 I01>.A	时间 t	浮点数 Float	s
		I01	浮点数 Float	A
107	I01 反时限过流告警 I01>InverseT.A	时间 t	浮点数 Float	s
		I01	浮点数 Float	A
108	I01 后加速告警	时间	浮点数	s

	I01>P.A	t	Float	
		I01	浮点数 Float	A
109	I02 过流告警 I02>.A	时间 t	浮点数 Float	s
		I02	浮点数 Float	A
110	I02 反时限过流告警 I02>InverseT.A	时间 t	浮点数 Float	s
		I02	浮点数 Float	A
111	负序过流一段告警 I2>>>.A	负序电流 I2	浮点数 Float	A
		最大相电流 Im	浮点数 Float	A
112	超温保护告警 HighTemp.A			
113	重瓦斯保护告警 SevereGas.A			
114	失压告警 LVP.A	最大线电压 Um	浮点数 Float	V
115	I02 过流一段告警 I02>>>.A	时间 t	浮点数 Float	s
		I02	浮点数 Float	A
116	I02 过流二段告警 I02>>.A	时间 t	浮点数 Float	s
		I02	浮点数 Float	A
117	门开告警 DoorOpenA	时间 t	浮点数 Float	s
118	进线 PT 断线 I.PtBr.A	---	---	---
119	非电量 1 告警 Non-el1.A			s
120	非电量 4 告警 Non-el4.A			s
121	重合闸充电完成 chargeOK	---	---	---
122	备用 1 告警 Spare1.A	---	---	---
123	备用 2 告警	---	---	---

	Spare2.A			
124	备用 3 告警 Spare3.A	---	---	---
125	市电充电 Mark.Charge	---	---	---
126	市电备投跳发电机 Mark.S.T.D.	---	---	---
127	市电备投合进线 1 Mark.S.C.1	---	---	---
128	市电备投合进线 2 Mark.S.C.2	---	---	---
129	逆功率保护 RP.T	有功功率 Active power	浮点数 Float	kW
		功率因数 Power factor	浮点数 Float	
130	压力释放告警 Pre.Re.A	---	---	---
131	发电机备 1 充电 Al.S.1.Charge	---	---	---
132	发电机备 2 充电 Al.S.2.Charge	---	---	---
133	柴发机备 1 跳 1QF Die.S.1T.1QF	---	---	---
134	柴发机备 1 合 4QF Die.S.1C.4QF	---	---	---
135	柴发机备 2 跳 2QF Die.S.2T.2QF	---	---	---
136	柴发机备 2 合 4QF Die.S.2C.4QF	---	---	---
137	温控器故障告警 Th.Fa.A	---	---	---
138	二次过压告警（非电量） Se.OVP.A	---	---	---
139	不平衡电流 3I0 保护告警 Unb.3I0.A	A 相电流 Ia	浮点数 Float	A
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A
		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
		3I0	浮点数 Float	A

150	DI1 变位 DI1	---	---	---
151	DI2 变位 DI2	---	---	---
152	DI3 变位 DI3	---	---	---
153	DI4 变位 DI4	---	---	---
154	DI5 变位 DI5	---	---	---
155	DI6 变位 DI6	---	---	---
156	DI7 变位 DI7	---	---	---
157	DI8 变位 DI8	---	---	---
158	DI9 变位 DI9	---	---	---
159	DI10 变位 DI10	---	---	---
160	DI11 变位 DI11	---	---	---
161	DI12 变位 DI12	---	---	---
162	DI13 变位 DI13	---	---	---
163	DI14 变位 DI14	---	---	---
164	DI15 变位 DI15	---	---	---
165	DI16 变位 DI16	---	---	---
166	DI17 变位 DI17	---	---	---
167	DI18 变位 DI18	---	---	---
168	DI19 变位 DI19	---	---	---
169	DI20 变位 DI20	---	---	---
170	合后位置变位 Position after closing set	---	---	---

171	合位监视变位 CCB On set	---	---	---
172	分位监视变位 CCB Off set	---	---	---
173	防跳监视变位 Anti-pumping set	---	---	---
174	装置上电 Device on power	---	---	---
179	PT 断线 PT Break	---	---	---
180	3 备 1 充电 3S.1 Charge	---	---	---
181	3 备 2 充电 3S.2 Charge	---	---	---
182	A 相差压跳闸 UdA.T	A 相差压 UdA	浮点数 Float	V
183	B 相差压跳闸 UdB.T	B 相差压 UdB	浮点数 Float	V
184	C 相差压跳闸 UdC.T	C 相差压 UdC	浮点数 Float	V
185	备投再恢复 1#合 3QF S.R.1#.C.3QF	---	---	---
186	均无压恢复充电 No-Vol.R.Charge	---	---	---
187	均无压复 2 跳 4 No-Vol.R.2.T.4	---	---	---
188	均无压复 2 合 2 No-Vol.R.2.C.2	---	---	---
189	均无压复 1 跳 4 No-Vol.R.1.T.4	---	---	---
190	均无压复 1 合 1 No-Vol.R.1.C.1	---	---	---
191	均无压复 1 合 3 No-Vol.R.1.C.3	---	---	---
192	远方按钮合闸 Remote button close	---	---	---
193	远方按钮分闸 Remote button trip	---	---	---
194	急停分闸 Emergency trip	---	---	---
195	2 备 1 合柴发	---	---	---

	2S.1C.Die.			
196	2 备 1 复归跳柴发 2S.1R.T.Die.	---	---	---
197	负控跳闸 Neg.Con.T	---	---	---
198	绝缘监测告警 Insul.Monit.A	---	---	---
199	绝缘监测跳闸 Insul.Monit.T	---	---	---
200	均无压充电 No-Vol.Charge	---	---	---
201	均无压跳 2 No-Vol.T.2	---	---	---
202	均无压合 1 No-Vol.C.1	---	---	---
203	备用进线备 1 充电 Sp.In.S1 Charge	---	---	---
204	备用进线备 2 充电 Sp.In.S2 Charge	---	---	---
205	备用进线备 1 跳进线 1 Sp.In.S1.T.1	---	---	---
206	备用进线备 1 合备用 Sp.In.S1.C.Sp.	---	---	---
207	备用进线备 2 跳进线 2 Sp.In.S2.T.2	---	---	---
208	备用进线备 2 合备用 Sp.In.S2.C.Sp	---	---	---
209	均无压跳进线 1,2 No-Vol.T.1,2	---	---	---
210	均无压合母联 No-Vol.C.B.	---	---	---
211	均无压合备用进线 No-Vol.C.Sp.In.	---	---	---
212	欠流告警 LIP.A	A 相电流 Ia	浮点数 Float	A
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A
		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
213	电压不平衡开入跳闸 Unb.V.DI.T	---	---	---
214	分段备投合进线 3	---	---	---

	B.S.C.3			
215	分段备投合进线 4 B.S.C.4	---	---	---
216	进线 1 逆功率 1-In.RPT	---	---	---
217	2 备 1 退进线 1 手车 2S.1T.1-In.Hand.	---	---	---
218	2 备 1 复归合进线 1 手车 2S.1R.C.1-In.Hand.	---	---	---
219	低侧网门告警 Low S.D.A	---	---	---
220	低侧网门跳闸 Low S.D.T	---	---	---
221	事故总信号 Accident Signal	---	---	---
222	电压不平衡跳闸 Unb.VT	---	---	---
223	相序保护跳闸 Ph.Se.T	---	---	---
224	断相保护跳闸 Break ph.T	---	---	---
225	I 段 PT 投入 I PT Invest.	---	---	---
226	II 段 PT 投入 II PT Invest.	---	---	---
227	PT 并列 PT Juxtaposition	---	---	---
228	1 号 2 号主供断电警报 1,2 Main supply outage.A	---	---	---
229	遥控并列 Remote Juxtaposition	---	---	---
230	遥控解列 Remote Splitting	---	---	---
231	母线充电保护 B.Cha.T	A 相电流 Ia	浮点数 Float	A
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A
		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
232	CT 二次过压跳闸 CT Se.OVP.T	---	---	---
233	CT 二次过压告警	---	---	---

	CT Se.OVP.A			
234	隔离手车连跳动作 Iso.Handcart.T	---	---	---
235	备投允许 Standby allowed	---	---	---
236	允许合闸信号 Allowable C.signal	---	---	---
237	柴发机备投跳母联 Die.S.T.B.			
238	备投启动柴发信号 S.Sta.Die.Sig.			
239	油位高告警 High oil.A			
240	均无压跳母联 No-Vol.T.B.			
241	负序过流二段跳闸 I2>>	负序电流 I2	浮点数 Float	A
		最大相电流 Im	浮点数 Float	A
242	差动总启动标志 Differential total start flag	---	---	---
243	差动速断保护 Differential quick break protection	动作时间 Action time	浮点数 Float	s
		A 相差流 IdA	浮点数 Float	A
		B 相差流 IdB	浮点数 Float	A
		C 相差流 IdC	浮点数 Float	A
		A 相制动 IrA	浮点数 Float	A
		B 相制动 IrB	浮点数 Float	A
		C 相制动 IrC	浮点数 Float	A
244	比率差动保护 Ratio differential protection	动作时间 Action time	浮点数 Float	s
		A 相差流 IdA	浮点数 Float	A
		B 相差流 IdB	浮点数 Float	A
		C 相差流	浮点数	A

		IdC	Float	
		A相制动 IrA	浮点数 Float	A
		B相制动 IrB	浮点数 Float	A
		C相制动 IrC	浮点数 Float	A
245	差流越限 Differential current overshoot	A相差流 IdA	浮点数 Float	A
		B相差流 IdB	浮点数 Float	A
		C相差流 IdC	浮点数 Float	A
246	正序过流一段保护 I1>>>	定值 Fixed value	浮点数 Float	A
		延时 Delayed	浮点数 Float	s
		正序电流 I1	浮点数 Float	A
247	正序过流二段保护 I1>>	定值 Fixed value	浮点数 Float	A
		延时 Delayed	浮点数 Float	s
		正序电流 I1	浮点数 Float	A
248	正序过流反时限保护 I1>InverseT.	曲线类型 Curve type	整数 Integer	一般/非常 /极端 S1/S2/S3
		启动电流 Starting current	浮点数 Float	A
		时间系数 Time coefficient	浮点数 Float	s
		动作时间 Action time	浮点数 Float	s
		正序电流 I1	浮点数 Float	A
249	长启动保护告警 Long start protection alarm	计时门槛 Timing threshold	浮点数 Float	A
		动作时间 Action time	浮点数 Float	s
250	电流不平衡告警 Unb.I.A	定值 Fixed value	浮点数 Float	A

		延时 Delayed	浮点数 Float	s
		动作值 Action value	浮点数 Float	A
		平均电流 Iavg	浮点数 Float	A
251	电压不平衡告警 Unb.V.A	定值 Fixed value	浮点数 Float	V
		延时 Delayed	浮点数 Float	s
		动作值 Action value	浮点数 Float	V
		平均线电压 Uavg	浮点数 Float	V
		UAB	浮点数 Float	V
		UBC	浮点数 Float	V
		UCA	浮点数 Float	V
252	过电压保护告警 OVP.A	定值 Fixed value	浮点数 Float	V
		延时 Delayed	浮点数 Float	s
		UAB	浮点数 Float	V
		UBC	浮点数 Float	V
		UCA	浮点数 Float	V
		零序电压 U0	浮点数 Float	V
253	零序过压保护告警 U0.OVP.A	定值 Fixed value	浮点数 Float	V
		延时 Delayed	浮点数 Float	s
		UAB	浮点数 Float	V
		UBC	浮点数 Float	V
		UCA	浮点数 Float	V

		零序电压 U0	浮点数 Float	V
254	正序过压保护告警 U1.OVP.A	定值 Fixed value	浮点数 Float	V
		延时 Delayed	浮点数 Float	s
		UAB	浮点数 Float	V
		UBC	浮点数 Float	V
		UCA	浮点数 Float	V
		正序电压 U1	浮点数 Float	V
		255	正序过压保护跳闸 U1.OVP.T	定值 Fixed value
延时 Delayed	浮点数 Float			s
UAB	浮点数 Float			V
UBC	浮点数 Float			V
UCA	浮点数 Float			V
正序电压 U1	浮点数 Float			V
256	负序过压保护告警 U2.OVP.A	定值 Fixed value	浮点数 Float	V
		延时 Delayed	浮点数 Float	s
		UAB	浮点数 Float	V
		UBC	浮点数 Float	V
		UCA	浮点数 Float	V
		负序电压 U2	浮点数 Float	V
257	负序过压保护跳闸 U2.OVP.T	定值 Fixed value	浮点数 Float	V
		延时 Delayed	浮点数 Float	s

		UAB	浮点数 Float	V
		UBC	浮点数 Float	V
		UCA	浮点数 Float	V
		负序电压 U2	浮点数 Float	V
258	低电压保护告警 LVP.A	定值 Fixed value	浮点数 Float	V
		延时 Delayed	浮点数 Float	s
		UAB	浮点数 Float	V
		UBC	浮点数 Float	V
		UCA	浮点数 Float	V
		零序电压 U0	浮点数 Float	V
259	相序保护告警 Ph.Se.A	延时 Delayed	浮点数 Float	s
		UAB	浮点数 Float	V
		UBC	浮点数 Float	V
		UCA	浮点数 Float	V
		零序电压 U0	浮点数 Float	V
		正序电压 U1	浮点数 Float	V
		负序电压 U2	浮点数 Float	V
		平均线电压 Uavg	浮点数 Float	V
260	首端 CT 断线告警 F.CT Break.A	---	---	---
261	尾端 CT 断线告警 T.CT Break.A	---	---	---
262	I02 后加速过流 I02>P.T	时间 t	浮点数 Float	s

		I02	浮点数 Float	A
263	I02 后加速告警 I02>P.A	时间 t	浮点数 Float	s
		I02	浮点数 Float	A
264	差动保护长期启动 Long term start of differential protection	A 相差流 IdA	浮点数 Float	A
		B 相差流 IdB	浮点数 Float	A
		C 相差流 IdC	浮点数 Float	A
265				
266				
267	I 侧 CT 断线告警 I CT Break.A	---	---	---
268	II 侧 CT 断线告警 II CT Break.A	---	---	---
269	III 侧 CT 断线告警 III CT Break.A	---	---	---
270	IV 侧 CT 断线告警 IV CT Break.A	---	---	---
271	有压有流出口动作 Pressure and current outlet action	---	---	---
272	预留 (告警事件代码) Reserve			
289				
290	启动风冷 Starting air cooling	A 相电流 Ia	浮点数 Float	A
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A
		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
291	闭锁调压 Blocking voltage regulation	A 相电流 Ia	浮点数 Float	A
		B 相电流 Ib	浮点数 Float	A

		C 相电流 Ic	浮点数 Float	A
292	间隙零序过流一段跳闸 Clearance I0>>>	间隙零序电流 Clearance I0	浮点数 Float	A
293	间隙零序过流二段跳闸 Clearance I0>>	间隙零序电流 Clearance I0	浮点数 Float	A
294	I 段 PT 投入 I PT Invest.	---	---	---
295	II 段 PT 投入 II PT Invest.	---	---	---
296	PT 自动并列 PT Juxtaposition	---	---	---
297	遥控并列 Remote Juxtaposition	---	---	---
298	遥控解列 Remote Splitting	---	---	---
299	负控保护跳闸 Neg.Con.T	时间 t	浮点数 Float	s
300	负控保护告警 Neg.Con.A	时间 t	浮点数 Float	s
301	PT 自动解列 PT Splitting	---	---	---
302	二次谐波闭锁 SHB.	A 相二次谐波电流 Ia_H2	浮点数 Float	A
		B 相二次谐波电流 Ib_H2	浮点数 Float	A
		C 相二次谐波电流 Ic_H2	浮点数 Float	A
303	1 备 2 跳非重要负荷 1S.2T.Unimp.Lo.	---	---	---
304	2 备 1 跳非重要负荷 2S.1T.Unimp.Lo.	---	---	---
305	I02 过流三段 I02>	I02	浮点数 Float	A
306	I02 过流三段告警 I02>.A	I02	浮点数 Float	A
307	检修状态闭锁 Maint.Sta.B.	---	---	---
308	电机温度 1 跳闸 M.Tem1.T	---	---	---
309	电机温度 1 告警 M.Tem1.A	---	---	---

310	电机温度 2 跳闸 M.Tem2.T	---	---	---
311	电机温度 2 告警 M.Tem2.A	---	---	---
312	电源监视跳闸 Pow.Monit.T	---	---	---
313	电源监视告警 Pow.Monit.A	---	---	---
314	备投停止柴发信号 S.St.Die.Sig.			
315	启动柜故障跳闸 St.Cab.Fa.T	---	---	---
316	启动柜故障告警 St.Cab.Fa.A	---	---	---
317	同期合闸 Synchronous.C	---	---	---
318	进线侧恢复充电 In.R.Charge	---	---	---
319	柴发充电 Die.Charge	---	---	---
320	市电恢复充电 Mark.R.Charge	---	---	---
321	柴发恢复充电 Die.R.Charge	---	---	---
322	柴发备投合柴发 Die.S.C.D.	---	---	---
323	市电恢复跳柴发 Mark.R.T.D.	---	---	---
324	市电恢复合市电 Mark.R.C.Mark.	---	---	---
325	柴发恢复合柴发 Mark.R.C.D.	---	---	---
326	弧光保护跳闸 Arc.Pro.T	---	---	---
327	弧光保护告警 Arc.Pro.A	---	---	---
328	均无压进线 1 充电 No-Vol.1-In.Charge	---	---	---
329	均无压进线 2 充电 No-Vol.2-In.Charge	---	---	---
330	均无压合 2 No-Vol.C.2	---	---	---

331	均无压跳 1 No-Vol.T.1	---	---	---
332	均无压跳 3 No-Vol.T.3	---	---	---
333	A 相二次谐波 A.SH.	A 相二次谐波电流 Ia_H2	浮点数 Float	A
		B 相二次谐波电流 Ib_H2	浮点数 Float	A
		C 相二次谐波电流 Ic_H2	浮点数 Float	A
334	B 相二次谐波 B.SH.	A 相二次谐波电流 Ia_H2	浮点数 Float	A
		B 相二次谐波电流 Ib_H2	浮点数 Float	A
		C 相二次谐波电流 Ic_H2	浮点数 Float	A
335	C 相二次谐波 C.SH.	A 相二次谐波电流 Ia_H2	浮点数 Float	A
		B 相二次谐波电流 Ib_H2	浮点数 Float	A
		C 相二次谐波电流 Ic_H2	浮点数 Float	A

附录 D AM5-FT 防跳模块

AM5-FT 防跳模块是与 AM 系列微机保护装置配合，实现断路器防跳功能的模块。防跳模块分为 AC/DC110V 和 AC/DC220V 两种，订货时默认与工作电源一致（防跳模块不能在 DC48V 和 DC24V 下使用，此时建议客户使用断路器自身的防跳功能）。防跳模块采用导轨安装方式，接线方式如图 1 所示。

防跳功能测试步骤如下：

- 1、在综保带防跳的前提下，手分一次、手合一次，若断路器可正常分合，则初步判断断路器没有带防跳；
- 2、待确认断路器没有带防跳后，手动合闸，然后做一次保护跳闸（且保护跳闸电流不撤除），此时做一次手合，若断路器先合一次，再分闸，则代表防跳功能触发；
- 3、待确认断路器没有带防跳后，手动合闸，此时断路器合上，且手动合闸信号不撤除，此时短接手动分闸接点，断路器分闸，则代表防跳功能触发。




图 1 AM5-FT 防跳模块接线图



图 2 AM5-FT 主视图




图 3 AM5-FT 尺寸图